

採取場所 後畑不燃物埋立処分場 (処理水)
 委託業者名 4月・5月 公益財団法人山口県予防保健協会
 6月から3月 ゼオン山口株式会社
 試料名 処理水

採水日時等	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	採水日	17	8	4	17	9	4	9	5	5	10	4	3	
	採水時間	9:55	11:50	9:05	9:20	9:05	8:23	8:15	9:03	8:56	9:05	8:55	8:30	
	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	
	気温(°C)	16.0	22.2	26.0	29.2	33.0	26.6	14.9	11.1	4.8	6.0	2.5	5.3	
	水温(°C)	16.7	20.3	24.0	25.0	28.5	25.6	22.1	16.4	10.9	8.4	9.8	11.5	
計量の対象 (単位)	定量下限値	排水基準	計量の結果											
1 水素イオン濃度(°C) (pH)	-	5.8~8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.1	6.8	7.4	7.3
2 生物化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5	60	ND	0.5	1.8	ND	ND	1.5	2.1	0.8	ND	1.2	ND	0.8
3 化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5	90	6.2	6.3	8.3	6.6	8.2	6.2	7.7	8.1	8.5	6.4	6.8	8.2
4 浮遊物質 (mg/l)	1	60	0.9	1.2	2	ND	1	ND	3	8	7	ND	ND	2
5 溶存酸素量 (mg/l)	0.5	-	9.4	9.2	7.9	8.5	5.8	9.9	7.5	9.0	11	11	11	10
6 n-ヘキサン抽出物・鉍 (mg/l)	0.5	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7 n-ヘキサン抽出物・動 (mg/l)	0.5	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8 大腸菌群数 (個/cm ³)	10	3000	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9 窒素含有量 (mg/l)	0.1	120	17.1	13.6	21	11	24	17	27	20	21	16	6.5	19
10 りん含有量 (mg/l)	0.05	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11 溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.1	10	0.13	0.05	ND	ND	ND	ND	0.1	0.2	0.2	0.2	ND	ND
12 一般細菌 (個/ml)	-	-	0	0	180	13	12	23	10	0	0	0	0	0
13 残留塩素 (mg/l)	0.03	-	1.0	2.0	0.05	1.0	1.0	0.66	0.28	0.03	0.61	2.0	2.0	0.3
14 カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003	0.03				ND						ND		
15 シアン化合物 (mg/l)	0.1	1				ND						ND		
16 有機リン化合物 (mg/l)	0.1	1				ND						ND		
17 鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.1				ND						ND		
18 六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	0.5				ND						ND		
19 砒素及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.1				ND						ND		
20 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/l)	0.0005	0.005				ND						ND		
21 アルキル水銀化合物 (mg/l)	0.0005	検出されないこと				ND						ND		
22 ポリ塩化ビフェニル[PCB] (mg/l)	0.0005	0.003				ND						ND		
23 トリクロロエチレン (mg/l)	0.001	0.1				ND						ND		
24 テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001	0.1				ND						ND		
25 ジクロロメタン (mg/l)	0.001	0.2				ND						ND		
26 四塩化炭素 (mg/l)	0.001	0.02				ND						ND		
27 1, 2-ジクロロエタン (mg/l)	0.001	0.04				ND						ND		
28 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001	1				ND						ND		
29 シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001	0.4				ND						ND		
30 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)	0.001	3				ND						ND		
31 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)	0.001	0.06				ND						ND		
32 1, 3-ジクロロプロパン (mg/l)	0.001	0.02				ND						ND		
33 チウラム (mg/l)	0.006	0.06				ND						ND		
34 シマジン (mg/l)	0.003	0.03				ND						ND		
35 チオベンカルブ (mg/l)	0.02	0.2				ND						ND		
36 ベンゼン (mg/l)	0.001	0.1				ND						ND		
37 セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.1				ND						ND		
38 ほう素及びその化合物 (mg/l)	0.1	50				0.9						1.0		
39 ふっ素及びその化合物 (mg/l)	0.1	15				0.2						0.3		
40 アンモニア、アンモニウム化合物・硝酸化合物・亜硝酸化合物 (mg/l)	0.1	200				7.5						14		
41 フェノール類含有量 (mg/l)	0.5	5				ND						ND		
42 銅含有量 (mg/l)	0.3	3				ND						ND		
43 亜鉛含有量 (mg/l)	0.2	2				ND						ND		
44 溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.1	10				ND						0.1		
45 クロム含有量 (mg/l)	0.2	2				ND						ND		
46 ダイオキシン類 pg-TEQ	-	10				0								
47														
48														
49														
50														

※廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/L。

採取場所 後畑不燃物埋立処分場 (地下水 上)
 委託業者名 4月・5月 公益財団法人山口県予防保健協会
 6月から3月 ゼオン山口株式会社
 試料名 地下水

採水日時等	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	採水日	17	8	4	17	9	4	9	5	5	10	4	3
	採水時間	11:15	11:00	10:46	12:20	10:20	9:35	9:58	10:10	11:00	10:45	10:30	10:25
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温(℃)	17.2	19.4	19.2	32.0	30.0	28.4	20.0	16.4	8.7	8.0	9.5	11.1
	水温(℃)	16.0	15.4	17.4	19.0	18.4	21.9	17.6	16.0	14.5	9.1	9.1	10.2
計量の対象 (単位)	定量下限値	計量の結果											
1 塩化物イオン (mg/l)	1	10.7	10.5	10	9	12	10	9	7	17	7.0	6	6
2 電気伝導度 (ms/m)	0.1	13	13	14	13	13	14	14	18	14	21	20	21
3 水素イオン濃度(℃) (mg/l)	-				6.3						7.9		
4 生物化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5				ND						0.6		
5 化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5				ND						0.8		
6 浮遊物質量 (mg/l)	1				ND						ND		
7 溶存酸素量 (mg/l)	0.5				7.4						10		
8 n-ヘキサン抽出物・鉍 (個/cm ³)	0.5				ND						ND		
9 n-ヘキサン抽出物・動 (mg/l)	0.5				ND						ND		
10 大腸菌群数 (mg/l)	10				ND						ND		
11 全窒素 (mg/l)	0.1				0.1						0.4		
12 全燐 (個/ml)	0.05				0.08						0.05		
13 溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.1				ND						ND		
14 一般細菌 (個/ml)	-				67						20		
15 カドミウム (mg/l)	0.0003				ND						ND		
16 シアン化合物 (mg/l)	0.01				ND						ND		
17 鉛 (mg/l)	0.001				ND						0.003		
18 六価クロム (mg/l)	0.005				ND						ND		
19 砒素 (mg/l)	0.001				ND						ND		
20 総水銀 (mg/l)	0.00005				ND						ND		
21 アルキル水銀 (mg/l)	0.0005				ND						ND		
22 ポリ塩化ビフェニル[PCB] (mg/l)	0.0005				ND						ND		
23 ジクロロメタン (mg/l)	0.001				ND								
24 四塩化炭素 (mg/l)	0.0002				ND								
25 1, 2-ジクロロエタン (mg/l)	0.0004				ND								
26 1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND								
27 1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND								
28 1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)	0.001				ND								
29 1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)	0.0006				ND								
30 トリクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND								
31 テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND								
32 1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.0002				ND								
33 チウラム (mg/l)	0.0006				ND								
34 シマジン (mg/l)	0.0003				ND								
35 チオベンカルブ (mg/l)	0.002				ND								
36 ベンゼン (mg/l)	0.001				ND								
37 セレン (mg/l)	0.001				ND								
38 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/l)	0.1				ND						0.3		
39 ふっ素 (mg/l)	0.08				0.15						0.17		
40 ほう素 (mg/l)	0.1				ND						ND		
41 フェノール類含有量 (mg/l)	0.5				ND						ND		
42 銅含有量 (mg/l)	0.3				ND						ND		
43 亜鉛含有量 (mg/l)	0.2				ND						ND		
44 溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.1				ND						ND		
45 クロム含有量 (mg/l)	0.2				ND						ND		
46 ダイオキシン類 pg-TEQ/L	-				0.00033								
47 1, 4-ジオキサン (mg/l)	0.005				ND								
48 クロロエチレン (塩化ビニルモノマー) (mg/l)	0.0002				ND								
49													
50													

※廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/L。

採取場所 後畑不燃物埋立処分場 (地下水 下)
 委託業者名 4月・5月 公益財団法人山口県予防保健協会
 6月から3月 ゼオン山口株式会社
 試料名 地下水 下

採水日時等	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	採水日	17	8	4	17	9	4	9	5	5	10	4	3	
	採水時間	11:05	11:10	10:55	12:45	10:25	9:40	10:10	10:15	11:10	10:55	10:40	10:35	
	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温(℃)	17.0	19.1	23.1	32.1	28.0	29.0	22.0	16.4	8.7	9.1	8.4	11.1	
	水温(℃)	16.8	16.5	21.8	22.5	18.2	23.6	19.4	15.4	11.0	11.9	9.0	8.9	
計量の対象 (単位)		定量下限値	計量の結果											
1	塩化物イオン (mg/l)	1	6.7	6.5	7	7	8	6	6	6	7	8	7	7
2	電気伝導度 (ms/m)	0.1	21	21	22	22	21	22	20	19	21	21	21	21
3	水素イオン濃度(℃) (mg/l)	-				6.7						6.9		
4	生物化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5				ND						ND		
5	化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5				ND						0.5		
6	浮遊物質 (mg/l)	1				ND						ND		
7	溶存酸素量 (mg/l)	0.5				8.9						11		
8	n-ヘキサン抽出物・鉍 (個/cm ³)	0.5				ND						ND		
9	n-ヘキサン抽出物・動 (mg/l)	0.5				ND						ND		
10	大腸菌群数 (mg/l)	10				190						ND		
11	全窒素 (mg/l)	0.1				1.6						1.3		
12	全燐 (個/ml)	0.05				ND						ND		
13	溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.1				ND						ND		
14	一般細菌 (個/ml)	-				800						7		
15	カドミウム (mg/l)	0.0003				ND						ND		
16	シアン化合物 (mg/l)	0.01				ND						ND		
17	鉛 (mg/l)	0.001				ND						ND		
18	六価クロム (mg/l)	0.005				ND						ND		
19	砒素 (mg/l)	0.001				ND						ND		
20	総水銀 (mg/l)	0.00005				ND						ND		
21	アルキル水銀 (mg/l)	0.0005				ND						ND		
22	ポリ塩化ビフェニル[PCB] (mg/l)	0.0005				ND						ND		
23	ジクロロメタン (mg/l)	0.001				ND								
24	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002				ND								
25	1, 2-ジクロロエタン (mg/l)	0.0004				ND								
26	1, 1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND								
27	1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND								
28	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)	0.001				ND								
29	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)	0.0006				ND								
30	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND								
31	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND								
32	1, 3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.0002				ND								
33	チウラム (mg/l)	0.0006				ND								
34	シマジン (mg/l)	0.0003				ND								
35	チオベンカルブ (mg/l)	0.002				ND								
36	ベンゼン (mg/l)	0.001				ND								
37	セレン (mg/l)	0.001				ND								
38	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/l)	0.1				1.3						1.3		
39	ふっ素 (mg/l)	0.08				0.23						0.19		
40	ほう素 (mg/l)	0.1				ND						ND		
41	フェノール類含有量 (mg/l)	0.5				ND						ND		
42	銅含有量 (mg/l)	0.3				ND						ND		
43	亜鉛含有量 (mg/l)	0.2				ND						ND		
44	溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.1				ND						ND		
45	クロム含有量 (mg/l)	0.2				ND						ND		
46	ダイオキシン類 pg-TEQ/L	-				0.00024								
47	1, 4-ジオキサン (mg/l)	0.005				ND								
48	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー) (mg/l)	0.0002				ND								
49														
50														

※廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/L。